



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI”

Via delle Palme, 13 04011 Aprilia (LT)

☎ 0692704059 – 3428274528 - C.M. LTIC82200N - C.F. 80008190599 - C.U. UFH0UP

Codice IPA: istsc_ltic82200n Sito web: www.icgiovannipascoli.edu.it –

✉ Email: ltic82200n@istruzione.it – ✉ PEC: ltic82200n@pec.istruzione.it

Plesso “Montarelli” Via S. Di Giacomo ☎ /fax 0695275341 – 0692703974

Plesso “Pirandello” Via Lazio ☎ /0692704397

Coordinate bancarie presso la Banca d'Italia (T.U. - solo per altre PA) : IT69Y0100004306TU0000026749
C.C. B. BPER IT 22 G 05387 73920 000000004686

Circolare n. 213

Aprilia, 13 febbraio 2025

Al DSGA, Al personale ATA della sede centrale

OGGETTO: sorveglianza e aggiornamento registro pulsanti quadri C.E., interruttore generale e luci di emergenza

In relazione al controllo e al periodico aggiornamento del registro pulsanti quadri C.E., interruttore generale e luci di emergenza, da redigere in ottemperanza delle prescrizioni di legge previste dalla vigente normativa, si comunica quanto segue:

La sorveglianza dei dispositivi di cui all’oggetto, consiste in un controllo visivo dei presidi a cura del personale interno incaricato, (sigg. Anna De Santis, Silvana Raponi, Antonella Galante, Debora Andreoni, Anna Maria Coriddi, Mario Affuso, Vincenzo Maddaloni e Floriana Cicimurri) con **cadenza temporale mensile**.

Eventuali anomalie, difformità, ecc..., dovranno essere tempestivamente comunicate all’addetto responsabile dei registri, sig.ra Anna De Santis, la quale dovrà compilare il “Rapporto di non conformità”, presente all’interno del registro stesso, indicando il tipo di anomalia riscontrata e segnalando la stessa al DS.

In riferimento ai pulsanti di sgancio della corrente elettrica, il controllo deve essere effettuato secondo quanto segue:

- I pulsanti devono essere chiaramente visibili ed immediatamente utilizzabili;
- Devono essere provvisti dell’indicazione svolta (es. sgancio prese di piano);
- Verificare l’effettivo funzionamento (dopo aver agito sul pulsante verificare l’interruzione elettrica).

In riferimento alle luci di emergenza, il controllo deve essere effettuato secondo quanto segue:

- Verificare che tutte le lampade siano funzionanti (interrompere l’alimentazione elettrica generale e verificare la loro accensione oppure controllando a vista lo stato dei led – verde e/o rosso);
- Verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof. **Ciro Scognamiglio***

**FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA
A MEZZO STAMPA
AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 3, C.2
DEL D.LGS. N.39/1993**