



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI”

Via delle Palme, 13 04011 Aprilia (LT)

☎ 0692704059 – 3428274528 - C.M. LTIC82200N - C.F. 80008190599 - C.U. UFH0UP

Codice IPA: istsc_ltic82200n Sito web: www.icgiovannipascoli.edu.it ✉ Email: ltic82200n@istruzione.it –



PEC: ltic82200n@pec.istruzione.it

Plesso “Montarelli” Via S. Di Giacomo ☎ /fax 0695275341 – 692703974 Plesso “Pirandello” Via Lazio ☎
/0692704397

Circolare n. 173

Aprilia, 15 gennaio 2026

Alla DSGA, Al personale ATA della sede centrale

OGGETTO: sorveglianza e aggiornamento registro pulsanti quadri C.E., interruttore generale e luci di emergenza

In relazione al controllo e al periodico aggiornamento del registro pulsanti quadri C.E., interruttore generale e luci di emergenza, da redigere in ottemperanza delle prescrizioni di legge previste dalla vigente normativa, si comunica quanto segue:

La sorveglianza dei dispositivi di cui all’oggetto, consiste in un controllo visivo dei presidi a cura del personale interno incaricato: Gilberto Cipullo (reg.) Francesco Pannozzo – Antonella Galante – Debora Andreoni – Mario Affuso – Fabiana Milito – A. Maria Coriddi, con **cadenza temporale mensile**. Eventuali anomalie, difformità, ecc..., dovranno essere tempestivamente comunicate all’addetto responsabile dei registri, sig. Gilberto Cipullo, il quale dovrà compilare il “Rapporto di non conformità”, presente all’interno del registro stesso, indicando il tipo di anomalia riscontrata e segnalando la stessa al DS.

In riferimento ai pulsanti di sgancio della corrente elettrica, il controllo deve essere effettuato secondo quanto segue:

- I pulsanti devono essere chiaramente visibili ed immediatamente utilizzabili;
- Devono essere provvisti dell’indicazione svolta (es. sgancio prese di piano);
- Verificare l’effettivo funzionamento (dopo aver agito sul pulsante verificare l’interruzione elettrica).

In riferimento alle luci di emergenza, il controllo deve essere effettuato secondo quanto segue:

- Verificare che tutte le lampade siano funzionanti (interrompere l’alimentazione elettrica generale e verificare la loro accensione oppure controllando a vista lo stato dei led – verde e/o rosso);
- Verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof. **Ciro Scognamiglio***

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA
A MEZZO STAMPA
AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ART. 3, C.2
DEL D.LGS. N.39/1993